

## Safety Concern with Intertek Certified Product / Souci de sécurité avec le produit certifié Intertek

### Amana Packaged Terminal Air Conditioners/Heat Pumps (PTACs) equipped with “DigiAir” modules / Climatiseurs terminaux/pompes à chaleur (PTAC) emballés Amana équipés de modules « DigiAir »

Notification Type:	Safety / Sécurité
Certification Type:	ETL Listed - US and Canada

#### Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors of a potential safety concern involving the Intertek Certified products identified below. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs d'une préoccupation potentielle en matière de sécurité impliquant les produits certifiés Intertek identifiés ci-dessous.

#### Company Identification

Daikin Comfort Technologies Manufacturing L.P.

#### Product Identification

The recalled units are beige and have a model number that begins with PMH or PMC. Amana is printed on the unit's control cover and the model number is on the label located below the control board with a nameplate will show cETLus certification mark with Control Number 5004994.

Les unités rappelées sont beiges et portent un numéro de modèle commençant par PMH ou PMC. Amana est imprimé sur le couvercle de commande de l'unité et le numéro de modèle se trouve sur l'étiquette située sous le tableau de commande avec une plaque signalétique qui affichera la marque de certification cETLus avec le numéro de contrôle 5004994.

<https://www.cpsc.gov/Recalls/2023/Daikin-Comfort-Technologies-Recalls-Amana-Packaged-Terminal-Air-Conditioners-and-Heat-Pumps-Due-to-Burn-and-Fire-Hazards-Recall-Alert>

#### Hazard Involved

Daikin has received 52 reports of incidents with the “DigiAir” compressor, including 10 that resulted in fires. No injuries have been reported. / Daikin a reçu 52 rapports d'incidents avec le compresseur « DigiAir », dont 10 ayant entraîné des incendies. Aucun blessé n'a été signalé

#### What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement interrompue et revenir au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H  
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667  
**intertek.com**

Published: February 20, 2024  
Revised:

Public Notice ID: 2024-10  
Page 2 of 2

**Photos and Images / Photos et images**

